

Lfd. Nr.	Raumfunktion	Nutzer	Anforderung	Bemerkung	Vorschrift	Flächenbedarf (Grob-schätzung)
01	Büro Kreisausbildung	Kreisausbildung	4 Arbeitsplätze	gemeinsame Nutzung mit Kreisfeuerwehr	ASR A1.2	ca. 40,0 qm
02	Büro KAL	Kreisausbildung	1 Arbeitsplatz	gem. Nutzung m. Kreisfeuerwehr; Besprechungstisch	ASR A1.2	ca. 25,0 qm
03	Büro KBM	Kreisfeuerwehr / KfV	1 Arbeitsplatz	Besprechungstisch	ASR A1.2	ca. 25,0 qm
04	Büro beide BAL	Kreisfeuerwehr / KfV	2 Arbeitsplätze	-	ASR A1.2	ca. 25,0 qm
05	Büro für 3 Kreiseinheiten	Kreisfeuerwehr / KfV	3 Arbeitsplätze	-	ASR A1.2	ca. 30,0 qm
06	Büro für Kreisjugendfeuerwehr	Kreisfeuerwehr / KfV	1 Arbeitsplatz	-	ASR A1.2	ca. 20,0 qm
07	Aufenthaltsraum schmutzig	Kreisfeuerwehr / KfV	-	für Einheiten	DIN 14092-1	ca. 20,0 qm
08	Büro KSM	FTZ	1 Arbeitsplatz	gemeinsame Nutzung mit KatS	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
09	Büro stellv. KSM	FTZ	1 Arbeitsplatz	gemeinsame Nutzung mit KatS	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
10	Büro Eingangsbearbeit.	FTZ	2 Arbeitsplätze	gemeinsame Nutzung mit KatS	ASR A1.2	ca. 20,0 qm
11	Sozialraum	FTZ	-	-	DIN 14092-1	ca. 20,0 qm
12	Büro 1	FD 175	1 Arbeitsplatz	ggf. 2 Einzelbüros zusammenlegen	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
13	Büro 2	FD 175	1 Arbeitsplatz	"	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
14	Büro 3	FD 175	1 Arbeitsplatz	ggf. 2 Einzelbüros zusammenlegen	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
15	Büro 4	FD 175	1 Arbeitsplatz	"	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
16	Büro 5	FD 175	1 Arbeitsplatz	ggf. 2 Einzelbüros zusammenlegen	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
17	Büro 6	FD 175	1 Arbeitsplatz	"	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
18	Büro 7	FD 175	1 Arbeitsplatz	ggf. 2 Einzelbüros zusammenlegen	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
19	Büro 8	FD 175	1 Arbeitsplatz	"	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
20	Büro 9	FD 175	1 Arbeitsplatz	ggf. 2 Einzelbüros zusammenlegen	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
21	Büro 10	FD 175	1 Arbeitsplatz	"	ASR A1.2	ca. 10,0 qm
22	Drucker- und Kopierraum	alle	-	Empfehlung Bundesanst. f. Arbeitsschutz u. -medizin	-	ca. 10,0 qm
23	Unterrichtsraum 1	Kreisausbildung	-	-	DIN 14092-1	ca. 60,0 qm
24	Unterrichtsraum 2	Kreisausbildung	-	U1 -3 zusammenlegbar (100 Personen);	DIN 14092-1	ca. 60,0 qm
25	Unterrichtsraum 3	Kreisausbildung	-	gemeinsame Nutzung mit KatS	DIN 14092-1	ca. 60,0 qm
26	Unterrichtsraum 4	Kreisausbildung	-	-	DIN 14092-1	ca. 60,0 qm
27	Lehrmittelraum	Kreisausbildung	für U1 - U4	ca. 10 qm pro Unterrichtsraum	-	ca. 40,0 qm
28	Aufenthalts- u. Speiser. m. kl. Küche	Kreisausbildung	max. ca. 75 Personen	gemeinsame Nutzung mit KatS und Einheiten	1 qm/Nutzer + VF (ASR A4.2)	ca. 150,0 qm
29	Plenum	Kreisausbildung	70 - 80 Personen	gemeinsame Nutzung mit KatS	-	ca. 150,0 qm
30	Besprechungsraum 1	Kreisfeuerwehr / KfV	8 Personen	gemeinsame Nutzung mit KatS und KBM	-	ca. 20,0 qm
31	Besprechungsraum 2	Kreisfeuerwehr / KfV	20 Personen	gemeinsame Nutzung mit KatS und KBM	-	ca. 40,0 qm
32	Besprechungsraum 3	Kreisfeuerwehr / KfV	45 Personen	gemeinsame Nutzung mit KatS und KBM	-	ca. 90,0 qm
33	Besprechungsraum	FD 175	15 Personen	gemeinsame Nutzung mit FTZ	-	ca. 30,0 qm
34	Archiv	Kreisfeuerwehr / KfV	-	-	-	ca. 15,0 qm
35	Archiv 1 (RD)	FD 175	-	-	-	ca. 15,0 qm
36	Archiv 2 (FW)	FD 175	-	-	-	ca. 15,0 qm
37	Toilettenräume	alle	für insgesamt ca. 125 Personen	Annahm.: 100 Unterricht / 25 Beschäftigte / 70% Männer	AMEV Sanitäranlagen	ca. 45,0 qm
38	Speiseraum	Kreisausbildung	-	s. Raum 022	-	-
39	Kühlraum für Getränke	Kreisausbildung	-	besser Lagerraum; gemeinsame Nutzung	-	ca. 20,0 qm
40	Duschräume	Kreisausbildung	je 10 Duschen m/w	mit Waschräumen; gemeinsame Nutzung mit FTZ	DIN 14092-1; ASR A4.1	ca. 40,0 qm
41	Umkleideräume	alle	105 Plätze (35 / 35 / 25)	mind. 1,2 qm / Nutzer plus Wege	DIN 14092-1; ASR A4.1	ca. 150,0 qm
42	Fahrzeughalle	Kreisfeuerwehr / KfV	mind. ca. 42 separate Stellplätze	gemeinsame Nutzung mit Kreisausbildung	DIN 14092-1	ca. 2.674,0 qm
43	Teeküche	Kreisfeuerwehr / KfV	-	-	-	ca. 6,0 qm
44	Teeküche	FTZ	-	gemeinsame Nutzung mit FD 175	-	ca. 10,0 qm
45	Lagezentrum	KatS / Bevölkerungsschutz	-	optional	-	ca. 60,0 qm
46	Fernmeldezentrale	KatS / Bevölkerungsschutz	-	optional	-	ca. 40,0 qm
47	Schlauchpflegewerkstatt	FTZ	Trocknung im Trockenturm	Waschraum als Vollstraße (l ≥ 25 m)	DIN 14092-7	ca. 150,0 qm
48	Schlauch- und Materiallager	FTZ	-	-	DIN 14092-7	ca. 25,0 qm
49	Pumpenprüfhalle m. Prüfstand	FTZ	mind. 2x Stellplatzgröße 2	(≥ 4,5 x 12,5 m)	DIN 14092-7	ca. 160,0 qm
50	Große Prüfhalle	FTZ	mind. 2x SP-gr. 2; doppelte Breite	(≥ 9,0 x 12,5 m)	DIN 14092-7	ca. 300,0 qm
51	Kleine Prüf- und Reparaturhalle	FTZ	mind. SP-gr. 2; doppelte Breite	mit Neberraum für hydraulische Prüfungen	DIN 14092-7	ca. 120,0 qm
52	Werkstatt mit Ersatzteillager	FTZ	-	-	DIN 14092-7	ca. 300,0 qm
53	Atemschutzwerkstatt	FTZ	-	-	DIN 14092-7	ca. 250,0 qm
54	Funkwerkstatt	FTZ	-	mit Prüfung Eit.-Geräte	DIN 14092-7	ca. 60,0 qm
55	Gebäudetechnik	alle	-	NEA, Heizung, Kompressor, A-Werkstatt, Druckluft etc.	AMEV	ca. 200,0 qm
56	Waschhalle	FTZ	geräumig	gemeinsame Nutzung mit KatS und Einheiten	DIN 14092-1	ca. 160,0 qm
57	Pflegehalle "feucht"	FTZ	Unterhaltungspflege MANV-Zelte	gemeinsame Nutzung mit Einheiten	DIN 14092-7	ca. 75,0 qm
58	Logistiklager	Kreisfeuerwehr / KfV	gem. Aufstellung vom 23.12.2016	f. ABC-Zug, TEL, Kreisjugend-FW und Verplegungszug	-	ca. 565,0 qm
59	Materiallager	FTZ	mit Annahme und Ausgabe	-	-	ca. 150,0 qm
60	Atemschutzübungsstrecke	FTZ	-	mit Umkleideräumen, Vorbereitungsraum, Leitstelle	DIN 14093	ca. 300,0 qm

[A]	Summe Hauptgebäude (01 - 60)	alle	-	-	-	NUF (Nutzflächen) ca. 7.020,0 qm	BGF (BKI 2016) = ca. 9.126,0 qm
[B]	Feuerwährungshaus	Kreisausbildung	Mindestmaße gem. DIN	-	DIN 14097-1 und -4	ca. 675,0 qm	= ca. 875,0 qm
[C]	Überdachter Außenbereich	Kreisausbildung	-	-	DIN 14092-1	ca. 250,0 qm	-
[D]	Trockenturm	FTZ	Mindestmaße gem. DIN	gemeinsame Nutzung mit Kreisausbildung und Funkt.	DIN 14092-3	ca. 12,0 qm	= ca. 16,0 qm
[E]	Tankstelle	FTZ	-	-	-	ca. 120,0 qm	-
[F]	Übungshof	Kreisausbildung	mit Stationen	-	DIN 14092-1	ca. 5.000,0 qm	nur zur Ermittlung des Flächenbedarfs außen!
[G]	PKW-Parkplätze	alle	100 Parkplätze	-	-	ca. 3000,0 qm	