

Beirat für Menschen mit Behinderung Landkreis Nienburg/Weser



An die Mitglieder
des Ausschusses für Retinaentwicklung

Geschäftsführender Vorstand:

Iris Wesling (1. Vorsitzende)
Heidi Vogt (2. Vorsitzende)
D.-Simon Richarz (Schriftführer)

Kontakt über:

Iris Wesling, Blumenstraße 32
31547 Rehburg-Loccum
Tel.: +49 5037966865
Email: bmb@kreis-ni.de

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom

Ihr Zeichen, ihre Nachricht vom

Telefon, Name

Datum

17.09.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

da ich persönlich an der Sitzung nicht teilnehmen kann und meine Vertreterin ist jedenfalls verhindert, bitten wir seitens BMB unser Anliegen zu berücksichtigen.

Zum TOP 4: Wir bitten die Fraktionen die Stellung zum Thema „Vergünstigungen im Tarifgestaltung für Schwerbehinderte und EU Rentner“ zu beziehen.

Wir weisen hin, dass die Auffindestreifen und Einstiegsfelder nur in Rippenstrukturen parallel zur Straße nach DIN 32984 ausgebildet werden sollen.

Nahverkehrsplan in Sachen „barrierefreie Gestaltung von Haltestellen“ bedarf weitere Abstimmung mit BMB. DIN 18040-3 Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum; DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, Die Beleuchtung von Haltestellen DIN EN 13201 (europaweit) bzw. DIN, 13201-1 (national) sollen zu Grundlage gelegt werden.

Zum TOP 6: wir bitten bei barrierefreien Ausbau von Haltestellen die positive Stellungnahme zur Voraussetzung bei Verwendung der Regionalisierungsmittel zu stellen. So wären die Fehler z.B. Haltestelle Grundschule Bücken schon bei der Planung vermeidbar gewesen.

Wenn die Frage zur Haltestelle Grundschule Bücken aufkommen soll, mir sind folgende Fehler aufgefallen: Auffindestreifen ist nicht DIN konform verlegt, unzulässige Absperrung durch Ketten. Detaillierte Prüfung hat nicht statt gefunden, weitere Fehler sind nicht ausgeschlossen. Bei der Haltestelle Wechold Schule sind die Tatkiele Bodenindikatoren auch nicht DIN konform verlegt.

Empfehlung an Ausschuss: Abstimmung zur Maßnahmen 182 und 183 auf nächste Sitzung zu verschieben.

Zum TOP 7: Maßnahme 2103. Seitens BMB bestehen weiterhin bedenken bei Haltestellen: bei der Agentur für Arbeit, Erichshagen Kirche und Nordtorstriftweg die Planung entspricht nicht im vollem Umfang barrierefreien Gestaltung. Zur Haltestelle Stadion liegen uns keine Unterlagen vor.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Alex Schäfer